

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий Муниципальным  
бюджетным дошкольным  
образовательным учреждением  
города Керчи Республики Крым  
«Детский сад комбинированного  
вида №37 «Золотая рыбка»  
\_\_\_\_\_ Е.М.Ладыгина  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 43/2**

г. Керчь, Республика Крым

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Здание Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №37 «Золотая рыбка».
- 1.2. Адрес объекта 298318 Республика Крым, г.Керчь, ул. Горького, д. 17
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1838 кв.м  
- часть здания (занимает) \_\_\_\_\_ этажей (или расположен на \_\_\_\_\_ этаже) кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 5883кв.м \_\_\_\_\_;
- 1.4. Год постройки здания 1984 г., последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - \_\_\_\_\_ период, капитального – \_\_\_\_\_ ремонтов
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №37«Золотая рыбка», (МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад комбинированного вида №37«Золотая рыбка»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 298318Республика Крым, г. Керчь, пер.портовый 3-й,д.11
- 1.8. Фактический адрес 298318Республика Крым, г. Керчь ул.Горького д17
- 1.9. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации г.Керчи
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Российская Федерация, Республика Крым, г.Керчь ул.Кирова 5

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение; образование; социальная защита; физическая культура и спорт; культура; связь и информация; транспорт; жилой фонд; потребительский рынок и сфера услуг; другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг – воспитание и развитие, образовательные услуги

- 2.3 Форма оказания услуг (на объекте; с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием; на дому; дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети; взрослые трудоспособного возраста; пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество посетителей, обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 540человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да; нет)

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси № 1,18,19,24,36,37,40,41; троллейбус

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 2-3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:( акустическая, тактильная, визуальная, нет)

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры, разбитая дорога)

Их обустройство для инвалидов на коляске:( да; нет)

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию	ДЧ – И (У, Г); ДУ – И (О, С, К);	1.1, 1.2, 1.3, 1.4	1 - 5
2	Вход (входы) в здание	ДУ – И (Г, О, С, У) ВНД- К	2.1, 2.2, 2.3	6 - 8

3	Пути движения внутри здания	ДУ – И (О, У, С, Г) ВНД- К	3.1, 3.2	9- 10
4	Зона целевого назначения (кабинетная форма)	ДЧ-И (У, О,); ВНД (С, К, Г)	4.1	11 - 12
	Зона целевого назначения (зальная форма обслуживания)	ДЧ-И (У, О,); ВНД (С, К, Г)	4.2, 4.3	13 - 14
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ВНД – В	5.1, 5.2	15 - 20
6	Системы информации (и связи) на объекте	ДУ – В	6.1, 6.2	21 - 22
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ – В		23 - 25

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно, X - не предназначен для посещения инвалидами.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

#### **Объект признан временно не доступным для всех категорий инвалидов**

**Для решения доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется разместить систему информации в виде стенда со схемой комплексного расположения здания, обозначить направление движения ко входам. Обустроить универсальную кабину санитарно-гигиенического помещения для инвалидов и МГН установить кнопку вызова персонала в ней, а также обозначить пути эвакуации в экстренных случаях.**

**Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию на всех зонах, в том числе на ясном языке и оборудовать имеющиеся санитарно-гигиенические помещения кнопкой вызова персонала.**

**Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата нанести противоскользящее покрытие на поверхность лестницы и входной площадки, убрать пороги; обеспечить непрерывность имеющихся поручней.**

**Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо оборудовать кабинеты с возможностью усиления звука или организовать сурдоперевод при оказании услуг.**

**Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках требуется нанести противоскользящее покрытие на поверхность пандуса, а также оборудовать съезды с тротуара на прилегающей территории рекомендуется для преодоления вертикальных препятствий приобрести ТСП (лестницеход).**

**Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно –точечным шрифтом и акустической информацией.**

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия, Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия; Текущий ремонт; Индивидуальные решения с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия; Текущий ремонт; Индивидуальные решения с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (кабинетная форма, прилавочная форма)	Организационные мероприятия; Текущий ремонт; Индивидуальные решения с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия; Капитальный ремонт; Индивидуальные решения с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия; Текущий ремонт; Индивидуальные решения с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия; Текущий ремонт; Индивидуальные решения с ТСП
8.	Все зоны и участки	Организационные мероприятия; Текущий и капитальный ремонты; Индивидуальные решения с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: рамках исполнения государственной программы Российской Федерации «Доступная среда 2016-2020г.г».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И(У,О,Г), ДЧ-И(С,К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

---

---

– (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

---

– 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

\_\_\_\_\_;

4.4.6. другое

---

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

---

– 4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата \_\_\_\_\_ [www.zhit-vmeste.ru](http://www.zhit-vmeste.ru)

### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту                                      | на 1 листе     |
| 2. Входа (входов) в здание  | на 2 листе     |
| 3. Путей движения в здании  | на 2 листе     |
| 4. Зоны целевого назначения объекта                                       | на 3 листе     |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений                                      | на 3 - 4 листе |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте                                | на 4 - 5 листе |
| 7. Результаты фотофиксации на объекте _____                               | на 5 листах    |
| 8. Поэтажные планы, паспорт БТИ _____                                     | на 3 листах    |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) |                |

Председатель

комиссии

О.А.Петрова

Члены комиссии:

заместитель заведующей по АХР

В.А.Плужникова

специалист по охране труда

В.А.Нечипурук

Заведующая сектором безбарьерной  
среды ДТСЗН Администрации города  
Керчи Республики Крым

А.И.Машкова

Главный специалист сектора безбарьерной  
среды ДТСЗН Администрации  
города Керчи

А.С. Давыдова

Председатель «Местного общества инвалидов  
городского округа Керчь»

М.А.Мамуль

Заместитель председателя «Местного общества  
инвалидов городского округа Керчь»

Д.А.Проскурин

Главный специалист отдела финансового  
и материально-технического обеспечения  
Управления образования Администрации города  
Керчи РК

Л.Б.Ващенко

Главный специалист отдела финансового  
И материально-технического обеспечения  
Управления образования Администрации города  
Керчи РК

Е.П.Стадниченко